

TILAPÄINEN LEIRIYTYMINEN

Luvan antaa ensisijaisesti kunnan leirintäalueviranomaiset, toissijaisesti toimitaan rakennusvalvonnan antamilla määritteillä. Jos näiltä ei saada ohjeita niitä antaa muut viranomaiset (pelastuslaitos tms.)

Tilapäisessä leiriytymisessä huomioidaan leirintäalueiden palo- ja henkilöturvallisuutta lisäävät järjestelyt 22.8.1977 nro 814/30/77:

- Kutakin alkavaa viittätoista asuntovaunupaikkaa kohden tulee olla vähintään yksi 6 kg käsiammutin selkeästi merkittynä.
- Kutakin alkavaa viittäkymmentä telttapaikkaa kohden tulee olla 200 l vesitynnyri ja palosanko.
- Teltta, vaunualueelle tulee jättää riittävän leveät pelastustiet (min tien leveys 3,5 m)
- Majoitustelttojen välinen keskinäinen etäisyys vähintään 4 m
- Asuntovaunujen, asuntoautojen keskinäinen etäisyys vähintään 4 m
- Avotulen teko kielletty, sallittu ainoastaan siihen varatuilla kiinteillä nuotiopaikoilla.

Etäisyysveloitteet koskevat myös varikkoaluetta, eli majoituslaitteiden keskinäinen etäisyys toisistaan 4m.